

[별지 제1호서식]

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공사	①상호 (사업장명칭)	(주) 동일 - 부산광역시 동래구 동래 동일스위트 아파트 신축현장			②성명(대표자)	김종각				
	③주소	부산광역시 동래구 명장동 530-1 번지 (전화번호: 051-728-5885)								
	④공동주택 현황	공급세대 702 세대	세대별 규모 (㎡)							
			67 A TYPE 448	67 B TYPE 24	75 TYPE 80	84 TYPE 150				
측정자	⑤상호	주식회사 지이티			⑥등록번호	317-81-12359				
	⑦주소	대전광역시 대덕구 대화로 160, 지원1동 306호 (전화번호: 042-627-3060)								

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	210이하	30이하	1,000이하	360이하	700이하	300이하
1지점	12/07 (13:00-14:00)	101-202	남서향	159.1	1.6	2.9	5.5	288.6	4.7
2지점	12/07 (14:15-15:15)	101-1301	남서향	154.8	0.0	10.3	32.2	188.6	63.1
3지점	12/07 (15:30-16:30)	103-1003	남서향	171.1	0.0	0.0	2.7	292.5	6.0
4지점	12/07 (16:45-17:45)	103-2004	남서향	189.1	0.0	0.6	2.6	270.8	3.2
5지점	12/08 (13:00-14:00)	105-301	남동향	196.9	21.9	0.0	6.1	243.9	1.3
6지점	12/08 (14:15-15:15)	105-2602	남동향	178.6	0.0	25.4	24.9	22.2	14.0
7지점	12/08 (15:30-16:30)	107-302	남서향	179.4	22.6	6.9	1.8	158.1	1.7
8지점	12/08 (16:45-17:45)	107-1101	남서향	178.8	26.8	0.0	0.8	249.1	11.5
9지점	12/09 (13:00-14:00)	109-1302	남동향	197.1	19.3	5.8	1.8	130.1	2.2
평균				178.3	10.2	5.8	8.7	204.9	12.0

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 동법 시행규칙 제7조에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018년 01월 30 일

제출자 조춘래 (인)
귀하



* 구비서류 : 행정기관 보고서 측정결과서 원본 1부